

ผลการคำนวณตามทฤษฎีการให้บริการในการประกอบกิจการไฟฟ้า ประเภทใบอนุญาตระบบจำหน่ายไฟฟ้า

จังหวัดในอนุญาต :	บริษัท กัดดี เซที เทค 1				
เขตในอนุญาต :	ใบอนุญาตประเภท ระบบจำหน่ายไฟฟ้า เดชที่ กทพ 01-3 /55 -075	ไตรมาส :	4	ปี :	2562
เขตพื้นที่คำนวณงาน :	เขตพื้นที่คำนวณงานอื่นๆ	พื้นที่ :	อุตสาหกรรม	ภาค :	กลาง

ดัชนีวัดผลการดำเนินงาน	เกณฑ์มาตรฐาน	การคำนวณ	ผลการดำเนินงาน																ปัญหาอุปสรรค	
			ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4					การดำเนินงานต่อ
			ม.ก.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม		
1. ค่าเฉลี่ยของจำนวนครั้งไฟฟ้าดับต่อผู้จำหน่ายรายหนึ่งรายในหนึ่งปี (SAIFI) (หน่วย: ครั้ง/ปี/ผู้จำหน่าย)	ไม่มากกว่า 1.76	จำนวนครั้งที่เกิดเหตุการณ์ไฟฟ้าดับที่ผู้จำหน่ายได้รับผลกระทบ	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
		จำนวนผู้จำหน่ายทั้งหมด	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	10	10	10	9.17	
		SAIFI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22	
2. ค่าเฉลี่ยของระยะเวลาที่ไฟฟ้าดับต่อผู้จำหน่ายรายหนึ่งรายในหนึ่งปี (SAIDI) (หน่วย: นาที/ปี/ผู้จำหน่าย)	ไม่มากกว่า 41.47	ระยะเวลาที่เกิดเหตุการณ์ไฟฟ้าดับที่ผู้จำหน่ายได้รับผลกระทบ	0	0	0	0	0	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	6	
		จำนวนผู้จำหน่ายทั้งหมด	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	10	10	10	9.17	
		SAIDI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65	
3. แรงดันไฟฟ้า ๗ จุดเชื่อมต่อใดๆ ในระบบจำหน่ายไฟฟ้าที่เชื่อมกับผู้ใช้บริการ ให้อยู่ในกรอบแรงดันไฟฟ้าตามที่ระบุไว้ (หน่วย: ครั้งที่แรงดันออกนอกกรอบ)																				
เขตพื้นที่คำนวณงาน กรุงเทพมหานคร นนทบุรี สมุทรปราการ (กรณีผู้ขอใช้บริการไม่จ่ายค่าเช่าระบบ)																				
115 KV																				
69 KV																				
24 KV																				
12 KV																				
400 V																				
230 V																				
อื่นๆ ระบุ.....																				
เขตพื้นที่คำนวณงาน กรุงเทพมหานคร นนทบุรี สมุทรปราการ (กรณีผู้ขอใช้บริการจ่ายค่าเช่าระบบ)																				
115 KV																				
69 KV																				
24 KV																				
12 KV																				
400 V																				
230 V																				
อื่นๆ ระบุ.....																				
เขตพื้นที่คำนวณงานอื่นๆ																				
115 KV			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
69 KV																				
33 KV																				
22 KV			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
380 V																				
220 V																				
อื่นๆ ระบุ.....																				

หมายเหตุ : - ค่า SAIDI ปี 2560 > 41.47 เนื่องจากมีเหตุการณ์ Automatic Recloser ชัดข้อง ซึ่งต้องใช้เวลานานแก้ไขเป็นเวลานาน
- แนวทางแก้ไข : ได้ทำการติดตั้ง สวิตช์ขั้วโมด (Disconnecting Switch) เพิ่มเรียบร้อยแล้ว เพื่อ Bypass การจ่ายไฟฟ้าให้แก่ลูกค้า กรณี Automatic recloser ชัดข้อง