ผลการดำเนินงานตามมาตรฐานการให้บริการในการประกอบกิจการไฟฟ้า ประเภทใบอนุญาตระบบจำหน่ายไฟฟ้า

ชื่อผู้ได้รับใบอนุญาต :	บริษัท กัลฟ์ เจพี เอทรี 1				
เลขที่ใบอนุญาต :	ใบอนุญาตประเภท ระบบจำหน่ายไฟฟ้า เลขที่ กกพ 01-3 / 55 -075	**ไตรมาส :**	4	**ปี :**	2561
เขตพื้นที่ดำเนินงาน :	เขตพื้นที่ดำเนินงานอื่นๆ	**พื้นที่ :**	อุตสาหกรรม	**ภาค :**	กลาง

ดัชนีวัดผลการดำเนินงาน	เกณฑ์มาตรฐาน	การคำนวณ	ผลการดำเนินงาน																	ปัญหาอุปสรรค
			ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4				ผลการดำเนินงานสะสม	
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม		
1. ค่าเฉลี่ยของจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าดับต่อผู้ใช้ไฟฟ้าหนึ่งรายในหนึ่งปี (SAIFI) (หน่วย: ครั้ง/ปี/ผู้ใช้ไฟฟ้า)	ไม่มากกว่า 1.76	จำนวนครั้งที่เกิดเหตุการณ์ไฟฟ้าดับที่ผู้ใช้ไฟฟ้าได้รับผลกระทบ	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1	0	0	2	2	4	
		จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้าทั้งหมด	9	9	9	9	9	9	6	8	9	9	9	9	9	9	7	8	8.58	
		SAIFI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	0.13	0.11	0.00	0.00	0.11	0.00	0.00	0.29	0.24	0.47	
2. ค่าเฉลี่ยของระยะเวลาที่ไฟฟ้าดับต่อผู้ใช้ไฟฟ้าหนึ่งรายในหนึ่งปี (SAIDI) (หน่วย: นาที/ปี/ผู้ใช้ไฟฟ้า)	ไม่มากกว่า 41.47	ระยะเวลาที่เกิดเหตุการณ์ไฟฟ้าดับที่ผู้ใช้ไฟฟ้าได้รับผลกระทบ	0	0	0	0	0	0	2	2	18	0	0	18	0	0	40	40	60	
		จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้าทั้งหมด	9	9	9	9	9	9	6	8	9	9	9	9	9	9	7	8	8.58	
		SAIDI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33	0.25	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	5.71	4.80	6.99	
3. แรงดันไฟฟ้า ณ จุดเชื่อมต่อใดๆ ในระบบจำหน่ายไฟฟ้าที่เชื่อมกับผู้ขอใช้บริการ ให้อยู่ในกรอบแรงดันไฟฟ้าตามที่ระบุไว้ (หน่วย: ครั้งที่แรงดันออกนอกกรอบ)																				
เขตพื้นที่ดำเนินงาน กรุงเทพฯ นนทบุรี สมุทรปราการ (กรณีผู้ขอใช้บริการไม่จ่ายไฟเข้าระบบ)																				
115 kV																				
69 kV																				
24 kV																				
12 kV																				
400 V																				
230 V																				
อื่นๆ ระบุ.....																				
เขตพื้นที่ดำเนินงาน กรุงเทพฯ นนทบุรี สมุทรปราการ (กรณีผู้ขอใช้บริการจ่ายไฟเข้าระบบ)																				
115 kV																				
69 kV																				
24 kV																				
12 kV																				
400 V																				
230 V																				
อื่นๆ ระบุ.....																				
เขตพื้นที่ดำเนินงานอื่นๆ																				
115 kV			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
69 kV																				
33 kV																				
22 kV			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
380 V																				
220 V																				
อื่นๆ ระบุ.....																				