

ผลการคำนวณงานตามมาตรฐานการให้บริการในการประกอบกิจการไฟฟ้า ประเภทใบอนุญาตระบบจำหน่ายไฟฟ้า

ชื่อผู้ได้รับใบอนุญาต :	บริษัท กิตติ เจที เคที 2				
เลขที่ใบอนุญาต :	ใบอนุญาตระบบจำหน่ายไฟฟ้าเลขที่ กกพ 01-3/55-074	ไตรมาส :	4	ปี :	2563
เขตพื้นที่คำนวณงาน :	เขตพื้นที่คำนวณงานอื่นๆ	พื้นที่ :	อุตสาหกรรม	ภาค :	กลาง

ตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน	เกณฑ์มาตรฐาน	การคำนวณ	ผลการดำเนินงาน																	ปัญหาอุปสรรค
			ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4				ผลการดำเนินงานสะสม	
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม		
1. ค่าเฉลี่ยของจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าดับต่อผู้ใช้ไฟฟ้าหนึ่งราย ในหนึ่งปี (SAIFI) (หน่วย: ครั้งปีผู้ใช้ไฟฟ้า)	ไม่มากกว่า 1.76	จำนวนครั้งที่เกิดเหตุการณ์ไฟฟ้าดับต่อผู้ใช้ไฟฟ้าได้รับผลกระทบ	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
		จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้าทั้งหมด	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
		SAIFI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	
2. ค่าเฉลี่ยของระยะเวลาที่ไฟฟ้าดับต่อผู้ใช้ไฟฟ้าหนึ่งราย ในหนึ่งปี (SAIDI) (หน่วย: นาทีปีผู้ใช้ไฟฟ้า)	ไม่มากกว่า 41.47	ระยะเวลาที่เกิดเหตุการณ์ไฟฟ้าดับต่อผู้ใช้ไฟฟ้าได้รับผลกระทบ	0	0	0	0	0	9	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	9	
		จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้าทั้งหมด	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
		SAIDI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90	
3. แรงดันไฟฟ้า ณ จุดเชื่อมต่อใดๆ ในระบบจำหน่ายไฟฟ้าที่เชื่อมกับผู้ใช้บริการ ให้อยู่ในกรอบแรงดันไฟฟ้าตามที่ระบุไว้ (หน่วย: ครั้งที่แรงดันออกนอกกรอบ)																				
เขตพื้นที่คำนวณงาน กรุงเทพมหานคร นนทบุรี สมุทรปราการ (กรณีผู้ใช้บริการไม่จ่ายไฟฟ้า)																				
115 kV																				
69 kV																				
24 kV																				
12 kV																				
400 V																				
230 V																				
อื่นๆ ระบุ.....																				
เขตพื้นที่คำนวณงาน กรุงเทพมหานคร นนทบุรี สมุทรปราการ (กรณีผู้ใช้บริการจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ)																				
115 kV																				
69 kV																				
24 kV																				
12 kV																				
400 V																				
230 V																				
อื่นๆ ระบุ.....																				
เขตพื้นที่คำนวณงานอื่นๆ																				
115 kV			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
69 kV																				
33 kV																				
22 kV			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
380 V																				
220 V																				
อื่นๆ ระบุ.....																				

หมายเหตุ : - ค่า SAIDI ปี 2560 > 41.47 เนื่องจากมีเหตุการณ์ Automatic Recloser ชัดข้อง ซึ่งต้องใช้เวลาแก้ไขเป็นเวลานาน
- แนวทางแก้ไข : ได้ทำการติดตั้ง สวิตช์ไขว้เบี่ยง (Disconnecting Switch) เพิ่มเรียบร้อยแล้ว เพื่อ Bypass การจ่ายไฟฟ้าให้แก่ลูกค้า กรณี Automatic recloser ชัดข้อง